

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г. УЛАН-УДЭ**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"16" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин. N 214

(дата и время составления акта)

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 15

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Волкова С.П. о проведении плановой выездной проверки от 29 октября 2021 № 214.

Учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 0321006100020129759

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора реестровый номер функции ФРГУ №10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Давыдовой Анной Дмитриевной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: *административных зданий, складских помещений.*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): *670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бульвар Карла Маркса, д. 16А*

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: *Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 «Золотой ключик» комбинированного вида города Улан-Удэ по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бульвар Карла Маркса, д. 16А*

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с *"01" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.*

по *"16" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.*

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с *" "* _____ г., _____ час. _____ мин.

по *" "* _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 3 часа, 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) *осмотр;*

2) *опрос;*

3) *истребование документов.*

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с *"01" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.*

по *"16" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.*

по месту: *Административное здание МАДОУ «Детский сад № 59 «Золотой ключик» по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бульвар Карла Маркса, д. 16А*

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: *протокол осмотра, протокол опроса.*

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

1) *Осмотр*

в следующие сроки:

с *"01" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.*

по *"16" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.*

по месту: *Административное здание МАДОУ «Детский сад № 59 «Золотой ключик» по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бульвар Карла Маркса, д. 16А*

по результатам которого составлен: протокол осмотра административного здания и помещений на 3 листах от 16.11.2021

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) Опрос

в следующие сроки:

с "01" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по "16" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту: Административное здание МАДОУ «Детский сад № 59 «Золотой ключик» по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бульвар Карла Маркса, д. 16А

по результатам которого составлен: протокол опроса ответственного должностного лица за соблюдение требований пожарной безопасности Терещенко Е.А. на 2 листах от 16.11.2021

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находящиеся в распоряжении отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия:

- сведения о соответствии, присвоенной категории риска административному зданию и складским помещениям МАДОУ «Детский сад № 59 «Золотой ключик» по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бульвар Карла Маркса, д. 16А

2) представленные МАДОУ «Детский сад № 59 «Золотой ключик»:

- Общие сведения об объекте (правоустанавливающие документы юридического лица): наименование юридического лица, копия устава, копии распорядительных документов о назначении руководителя, подтверждающие документы должностного лица, имеющего право представлять интересы юридического лица и подписи от имени юридического лица, копии распорядительных документов о назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность (с приложением должностных инструкций, регламентов и пр.);

- Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, в том числе гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

- Документация на ввод в эксплуатацию систем обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты, автоматических и автономных установок пожаротушения и т.п.

- Договора на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты, автоматических и автономных установок пожаротушения и т.п.

- Акты (протоколы) проверок систем обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализации и т.п.;

- Акты (протоколы) проверок средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности.

- Акты проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода;

- Акты (протоколы) проведения перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

- Акты эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах;

- Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты;

- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- Сертификаты соответствия с приложениями на строительные и отделочные материалы, применяемые при отделке помещений, сертификаты соответствия с приложениями на огнезащитные материалы, применяемые при огнезащитной обработке;

- Копия лицензии юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;

- Декларация пожарной безопасности;

- Документы, подтверждающие прохождение обучения по программам противопожарного инструктажа и (или) дополнительным профессиональным программам;

- Журнал учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности;

- Инструкции о мерах пожарной безопасности;

- Акты практических тренировок по эвакуации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) Вывод о выявлении нарушений обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Обязательное требование, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное требование	Сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования
1.	<p>Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации. В том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.), необходима замена приемно-контрольного прибора, датчиков, ручных датчиков, аварийного освещения, табло выход и т.д.</p> <p>Основание : ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средства и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».</p>	<p>Допускается эксплуатация автоматической пожарной сигнализации более 10 лет.</p>
2.	<p>На объекте защиты частично отсутствует оповещение в групповых ячейках МАДОУ Детский сад №59 «Золотой ключик».</p> <p>Основание: ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>Отсутствует оповещение в групповых ячейках.</p>
3.	<p>На объекте защиты расстояние от крайней точки наружной лестницы до проекции оконных проемов составляет менее 1 м.</p> <p>(ст.ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7. СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>Фактически расстояние от наружной лестницы до оконного проема составляет менее 1 метра.</p>

2) Сведения о факте устранения нарушений до окончания проведения контрольного надзорного

(мероприятия):

- Заведующий МАДОУ Детский сад № 59 «Золотой ключик» Терещенко Е.А. - должностное лицо, ответственное за обеспечение мер пожарной безопасности детского сада разработала инструкцию о мерах пожарной безопасности (предоставлена копия инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденного заведующим детским садом).

- Заведующий МАДОУ Детский сад № 59 «Золотой ключик» Терещенко Е.А. - должностное лицо, ответственное за обеспечение мер пожарной безопасности детского сада установила на всех дверях эвакуационных выходов свободно открываемыми запорами.

- Заведующий МАДОУ Детский сад № 59 «Золотой ключик» Терещенко Е.А. - должностное лицо, ответственное за обеспечение мер пожарной безопасности детского сада установила колпаки-рассеиватели на светильники.

- Заведующий МАДОУ Детский сад № 59 «Золотой ключик» Терещенко Е.А. - должностное лицо, ответственное за обеспечение мер пожарной безопасности детского сада разместила согласно планировке здания планы эвакуации.

- Заведующий МАДОУ Детский сад № 59 «Золотой ключик» Терещенко Е.А. - должностное лицо, ответственное за обеспечение мер пожарной безопасности детского сада заменила неисправные светильники аварийного освещения на рабочие.

- Заведующий МАДОУ Детский сад № 59 «Золотой ключик» Терещенко Е.А. - должностное лицо, ответственное за обеспечение мер пожарной безопасности детского сада освободила техническое помещение элеваторного узла от посторонних предметов.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра административного здания на 4 листах от 16.11.2021;

2) Протокол опроса ответственного должностного лица за соблюдение требований пожарной безопасности Терещенко Е.А. на 2 листах от 16.11.2021

3) Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты всех классов функциональной пожарной опасности, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности (Приложение №1, утвержденное приказом МЧС России от 17.02.2021 №88) на 11 листах; Приложение №4, утвержденное приказом МЧС России от 17.02.2021 №88) на 2 листах)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

Давыдова А.Д.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Давыдова Анна Дмитриевна, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

контактный телефон: 8 (301-2) 21-18-22

электронный адрес: ondpr_uu@list.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Мерещенко В.А. 16.11.2021 15.00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575806

Владелец Терещенко Елена Анатольевна

Действителен с 05.04.2021 по 05.04.2022